



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28 02 2019 р.

№ 602-123-20-3/ 4128

Об'єкт експертизи: Вентилятор Healthbox

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 8414

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: в будівництві житлових, промислових та громадських будівель; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Виробник: «Renson Headquarters» Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam, B-8790 Waregem, Belgie, Tel. +32 (0)56 62 71 11, Fax. +32 (0)56 60 28 51; виробнича потужність: RENSON Ventilation NV, Industriezone 2 Vijverdam Maalbbekstraat 10, 8790 Waregem, BELGIUM

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВІЛПЕ УКРАЇНА» Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 31, код за ЄДРПОУ: 38484325

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: для промисловості: напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 5 кВ/м, напруженість магнітного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 1400 А/м відповідно до ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». Еквівалентний рівень шуму (ГДР) – 80 дБА відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 „Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”; для побуту: параметри електромагнітних випромінювань: напруженість електричного поля частотою 50 Гц не перевищує 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513. Еквівалентний рівень шуму не більше 55 дБА_{екв} відповідно

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації є:
При використанні дотримуватись рекомендацій виробника та нормативної документації.
Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Вентилятор Healthbox, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка, маркування та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1639 від 20 лютого 2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії, директор
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.



Чернюк В.І.